Ingeniería **SIRI**
CONSULTORA S.A.

SECCION ANALISIS QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS

Ing. en Rec. Hidricos Juan José SIRI — Lic. José María SCOLASTRICI
Córdoba 1099 - Telefax (03401) 420886 - El Trébol (S.F.) - E-mail: ingsiri@arnet.com.ar

Análisis químico Nº: 42582

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Fuente:	Subterránea	Extraídas por:	Lic. Jose´M. Scolastrici
Captación:	Perforaciones	Fecha extracción:	16/07/2019
Lugar:	Rafaela		
Propietario:	AGUA SAN CARLOS		
Condiciones:	Buenas		
Muestra Nº:		Fecha ingreso lab.:	16/07/2019
Nº muestras:	1	Fecha análisis:	17/07/2019
Muestra 1:	Bidón de 20 L - LOTE Nro. 940	Muestra 3:	
Muestra 2:		Muestra 4:	

Muestra N°			1	2	3	4
Color	mg/l escala Pt/Co		0			
Turbiedad		UNT	< 0,5			
pH			8,09			
Residuos secos		mg/l	231			
Alcalinidad Tot.	(CO3Ca)	mg/l	30			
Dureza Total	(CO3Ca)	mg/l	40			
Cloruros	(Cl)	mg/l	75			
Sulfatos	(SO4)	mg/l	18			
Calcio	(Ca++)	mg/l	20			
Magnesio	(Mg++)	mg/l	2			
Hierro Total	(Fe)	mg/l	0,01			
Sodio	((Na+)	mg/l	70			
Amonio	(NH4+)	mg/l	0,02			
Arsénico	(As)	mg/l	0,01			
Nitratos	(NO3-)	mg/l	18			
Nitritos	(NO2-)	mg/l	0,002			
Fluoruros	(F-)	mg/l	0,05			
Conductividad		uS/cm	310			

Resultados: Los parámetros evaluados se encuentran dentro de los límites establecidos por las Normas de Potabilidad, según el ART. 982 del " Código Alimentario Argentino "
Hora de Extracción: 10:40 Hs.

José M. Scolastrici
LIC. EN BIOTECNOLOGIA

Ing. Juan José Siri
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL

Scanned by CamScanner