

SECCION ANALISIS BACTERIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS

Ing. en Rec. Hídricos Juan José SIRI

Lic. José María SCOLASTRICI

Córdoba 1099 - Telefax (03401) 420886 - El Trébol (S.F.) - E-mail: ingsiri@arnet.com.ar

Análisis N°: 45531

Fuente: Subterránea
Captación: Perforaciones
Lugar: Rafaela
Propietario: AGUA SAN CARLOS
Condiciones: Buenas
Muestra N°:
N° muestras: 1

Extraídas por: Lic. José M. Scolastrici
Fecha extracción: 22/11/2019


Fecha ingreso lab.: 22/11/2019
Fecha análisis: 23/11/2019


Muestra 1: Bidón de 20 L (LOTE 1038)
Muestra 2:

Muestra 3:
Muestra 4: Límites del ART. 982 del CAA

Muestra N°	1	2	3	4
Bacterias aerobias (N° por ml.)	< 30			500
Bacterias coliformes totales (N. M. P. por 100 ml.)	0			3,0
Bacterias coliformes termotolerantes (N. M. P. por 100 ml.)	Negativo			3,0
Pseudomonas Aeruginosa (N° por 50 ml.)	Negativo			AUSENCIA
Giardia Lamblia (N° por 380 L.)	-----			AUSENCIA
Cryptosporidium	-----			AUSENCIA

Resultados: Agua Bacteriológicamente Apta para Consumo Humano, según el ART. 982 del "Código Alimentario Argentino"
Hora de Extracción: 10:40 Hs


José M. Scolastrici
LIC. EN BIOTECNOLOGIA


Ing. Juan José Siri
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL